

着手	令和8年11月24日
完成	令和9年3月19日

工事名称

08-A899-20 県単庁舎公舎維持修繕工事
(秋の宮山荘給水・雑用水・給湯配管用仕切弁取替改修工事)

工事場所

湯沢市秋ノ宮字殿上

(

工事価格

)

			部長	次長	課長	TL	担当	検算

この金額を記載しない内訳書は、参考として提示するものです。

入札の際には、図面、仕様書及び現場説明書並びに質問回答書に従い積算してください。

共通費は積み上げによるもの以外は率により算定しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
負担金 1 (課税)	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

秋の宮山荘 機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホ-ル弁 (管端防食17)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個			
ホ-ル弁 (管端防食17)	10K(ねじ・給水用) 25A	48	個			
ホ-ル弁 (管端防食17)	10K(ねじ・給水用) 32A	5	個			
ホ-ル弁 (管端防食17)	10K(ねじ・給水用) 40A	7	個			
ホ-ル弁 (管端防食17)	10K(ねじ・給水用) 50A	6	個			
メカ加管継手	20	6	個			
メカ加管継手	25	48	個			
メカ加管継手	32	5	個			
メカ加管継手	40	7	個			
メカ加管継手	50	6	個			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	48	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 32A	5	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 40A	7	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 50A	6	m			
給水管 保温	ホ-リスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	1.5	m			
給水管 保温	ホ-リスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 40A	1.5	m			
給水管 保温	ホ-リスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A	1.5	m			
給水管 保温	ホ-リスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A	7.5	m			
給水管 保温	ホ-リスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A	3	m			

[illegible]

秋の宮山荘 機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅ボール弁	10K(ねじ) 20A	15	個			
青銅ボール弁	10K(ねじ) 25A	27	個			
青銅ボール弁	10K(ねじ) 32A	3	個			
青銅ボール弁	10K(ねじ) 40A	2	個			
メカカル管継手	20	15	個			
メカカル管継手	25	27	個			
メカカル管継手	32	3	個			
メカカル管継手	40	2	個			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	15	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	27	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 30SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	2	m			
給湯管 保温	ロックウール 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A	3	m			
給湯管 保温	ロックウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	12	m			
給湯管 保温	ロックウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	3	m			
給湯管 保温	ロックウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	3	m			
給湯管 保温	ロックウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	1.5	m			
給湯管 保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4.5	m			
給湯管 保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	34.5	m			
給湯管 保温	ロックウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	1.5	m			

[illegible]

秋の宮山荘 機械設備工事		撤去工事		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁撤去	20	6	個			
仕切弁撤去	25	48	個			
仕切弁撤去	32	5	個			
仕切弁撤去	40	7	個			
仕切弁撤去	50	6	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	6	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	48	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	5	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	7	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	6	か所			
給水配管撤去	PB20	6	m			
給水配管撤去	PB25	48	m			
給水配管撤去	PB32	5	m			
給水配管撤去	PB40	7	m			
給水配管撤去	PB50	6	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	1.5	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	1.5	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	1.5	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	7.5	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	3	m			

[illegible]

秋の宮山荘 機械設備工事		撤去工事		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁撤去	20	15	個			
仕切弁撤去	25	27	個			
仕切弁撤去	32	3	個			
仕切弁撤去	40	2	個			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	15	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	27	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	3	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	2	か所			
給湯配管撤去	SUS管20	15	m			
給湯配管撤去	SUS管25	27	m			
給湯配管撤去	SUS管32	3	m			
給湯配管撤去	SUS管40	2	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A 再使用しない	12	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A 再使用しない	3	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A 再使用しない	3	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A 再使用しない	1.5	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	4.5	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	34.5	m			
給湯管 保温撤去	ロックワール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	1.5	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]