

78160412

図号	年月日	変更	修正	備考
△	△	△	△	△
△	△	△	△	△
△	△	△	△	△

空 気 管 リ ス ト					
番号	口径	付 属	番号	口径	付 属
①	25A	ば、気体設備一気体設備	⑥	25A	空気通し一気体設備
②	25A	ば、気体設備一気体設備	⑦	20A	空気通し一気体設備
③	65A	気体設備一ば、気体設備	⑧	25A	エアリフト空気一気体設備
④	65A	気体設備一ば、気体設備	⑨	20A	空気通し一気体設備
⑤	50A	気体設備一ば、気体設備	⑩	40A	気体設備一気体設備

- 注 記
1. 取付配管は、取付配管化ニール管 (VP) とする。
 2. 取付配管は、ステンレス製鋼管 (SUS304TP) とする。
 3. 取付配管のバルブは全てSUSを使用する。
 4. 配管には矢印及び名称を記入する。
 5. バルブにはその名称等の名称をつける。
 6. 機器周辺は、50A以下の配管はねじ込み配管とする。

1階平面図 S=1/50

※ 配管の構造は、土木・建築工事図による。

年 度	令和 8 年度	工事番号	(農集0302)単0802
事 業 名	小神成地区農業集落排水事業		
施工箇所	大仙市太田町齊内字熊堂尻 地内		
件 名	小神成地区農業集落排水施設 機械設備機器更新工事		
平面図	図面番号	1	