

平成25年 6月 3日

入札執行者 鹿角地域振興局長 藤井 一徳

設計図書に対する質問書への回答について

次の工事にかかる質問について回答します。

工事名 林業専用道（規格相当）整備工事 下折戸線
工事番号 RA 1 2 0 3 A 0 4 1

質問要旨	<p>路盤工は、次年度以降施工予定となっておりますが、雨などの天候不良、土質等により、本工事施工区間の生コン車の走行、トラック等による資材運搬は困難になると思われます。</p> <p>特別な運搬費等は計上していないと思われませんが、どのような運搬方法を想定しているのか教示願います。</p>
回答	<ul style="list-style-type: none">・特別な運搬費等は計上しておりません。・工事施工状況や土質状況等により必要性が生じた場合は、設計変更により当該工事で路盤工を実施する予定です。