

令和6年8月16日

設計図書等に関する質問について（回答）

「大館市農村婦人の家解体工事 06-61KK-05」に関する質問について、次により回答します。

番号	質 問 内 容	回 答
1	<p>・天井高不明の部屋があります。</p> <p>以下に列挙しますので御教示願います。</p> <p>①農産加工室</p> <p>②調理実習室</p> <p>③子供・高齢者室</p> <p>④洗面</p> <p>⑤男女便所</p> <p>⑥更衣室</p> <p>⑦物入</p> <p>⑧倉庫</p>	<p>・以下のとおり回答します。</p> <p>①農産加工室 CH=2830</p> <p>②調理実習室 CH=2730</p> <p>③子供・高齢者室 CH=2700</p> <p>④洗面 CH=2500</p> <p>⑤男女便所 CH=2500</p> <p>⑥更衣室 CH=2500</p> <p>⑦物入 CH=1950</p> <p>⑧倉庫 CH=2500</p>