

令和8年6月2日

水道課長

## 仕様書等（設計書含む）への回答書

次の件に係る質問について、回答を掲示します。

件名	比八田地区配水管新設工事 実施設計業務委託
質問要旨	<p>①比八田地区配水管新設工事 実施設計業務委託の委託設計書「【第2号委託単価表】水管橋上部工（橋梁添架形式）類似構造物 橋長35m」の項目で、設計図と数量計算書しかありませんが、橋梁の照査は行わなくてよいのでしょうか。行うとすれば、上部工の計算書等資料はあるのでしょうか。</p> <p>②添架する橋梁の詳細平面図、構造図等の図面は貸与して頂けるのでしょうか。</p> <p>③測量平面図等測量データを貸与して頂けるのでしょうか。無い場合は、測量業務を変更で対応して頂けるのでしょうか。</p>

回 答 要 旨	<p>①添架する配水管の口径より橋梁の照査は不要と考えます。</p> <p>②貸与します。</p> <p>③道路台帳図を貸与しますので、その図面を背景図として配水管布設図面を作成いただきます。このため、測量作業は不要と考えます。</p>
---------	--