

番号	質 問 内 容	回 答
1	<p>○建築</p> <p>構造図 A-35、A-36 で地盤改良部分に平板載荷試験の記載がありますが、明細内訳には項目が無く、現物コア抜き取りによる圧縮試験の項目があります。平板載荷試験を現物コア抜き取りによる圧縮試験として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>
2	<p>○電気</p> <p>融雪設備図 E-10 の定格表では 4. 34kw×3 組、2. 19kw×3 組となっていますが、明細内訳では 4. 34kw×6 組、2. 34kw×2 組となっています。明細内訳の電力及び数量が正しいということよろしいでしょうか。</p>	<p>4. 34kw×6 組、2. 34kw×2 組を正として積算してください。</p>