

令和6年7月30日

設計図書等に関する質問について（回答）

「大館市高齢者生産活動施設解体工事 06-61KK-04」に関する質問について、次により回答します。

番号	質 問 内 容	回 答
1	設計書P16 細目別内訳に於いてコンデンサ処分 PCB処分 1式が計上されていますが特記仕様書 1章 13項 発生材の処理、及び、5章 1項特別管理 産業廃棄物等の処分等に於いてPCBの処分、処理に関して○印が記されていませんがどちらが正か御教示願います。	今回工事内でPCB含有調査によりPCB含有の有無を確認しますが、設計書を正として積算してください。
2	設計書の記載が正とした場合、処分料を求めるにコンデンサに表示されている製造会社名、製品名、製造年、規格、諸元等を処分先に報告する必要がありますので御教示願います。	微量（低濃度）PCBとして積算してください。 参考：日本コンデンサ工業株式会社 1985年製 進相コンデンサ N1形 SH 三相 200V 30 μ F